


공기 중 비산석면농도 측정 및 분석 결과

현장명	함현중 석면해체제거공사			 (주)신우이엔씨 SHIN WOO E&C
측정일	2024.01.17	분석일	2024.01.17	

측정지점		분석결과		비고
		농도(f/cc)	평가	
B1	농도1	0.006	배출허용기준이하	
B2	농도2	0.006	배출허용기준이하	
B3	농도3	0.005	배출허용기준이하	
B4	농도4	0.004	배출허용기준이하	
B5	농도5	0.007	배출허용기준이하	
B6	농도6	0.007	배출허용기준이하	
B7	농도7	0.006	배출허용기준이하	
B8	농도8	0.005	배출허용기준이하	

의뢰하신 분석결과를 상기와 같이 알려드립니다.

제출일: 2024. 01. 17.

주식회사 신우이엔씨

